

Wasserversorgung des Marktes Dinkelscherben

Auszüge aus den Trinkwasseruntersuchungsberichten des Labors Dr. Scheller, Augsburg:

Trinkwasseruntersuchung vom 02.09.2008 in Dinkelscherben

Nitratgehalt	4,9 mg/l (Grenzwert gem. TrinkwV 50 mg/l)
Gesamthärte	3,01 mmol/l = 16,9 °dH = Härtebereich 3 gem. Waschmittelgesetz
Calcium	74,2 mg/l
Magnesium	28,2 mg/l
Eisen	0,017 mg/l
freier Sauerstoff	6,8 mgO ₂ /l

Trinkwasseruntersuchung vom 02.09.2008 in Oberschöneberg

Nitratgehalt	2,1 mg/l (Grenzwert gem. TrinkwV 50 mg/l)
Gesamthärte	2,24 mmol/l = 12,6 °dH = Härtebereich 2 gem. Waschmittelgesetz
Calcium	50,1 mg/l
Magnesium	24,1 mg/l
Eisen	0,003 mg/l
freier Sauerstoff	8,2 mgO ₂ /l

Für den Gemeindeteil Grünenbaindt bezieht der Markt Dinkelscherben das Wasser aus der Wasserversorgungsanlage Gabelbach, Markt Zusmarshausen.

Auszug aus dem Trinkwasseruntersuchungsbericht des Labors Dr. Scheller, Augsburg:

Trinkwasseruntersuchung vom 12.08.2008 in Gabelbach

Nitratgehalt	16,1 mg/l (Grenzwert gem. TrinkwV 50 mg/l)
Gesamthärte	3,05 mmol/l = 17,1 °dH = Härtebereich 3 gem. Waschmittelgesetz
Calcium	93,6 mg/l
Magnesium	17,4 mg/l
Eisen	0,004 mg/l
freier Sauerstoff	6,7 mgO ₂ /l

Die in den entnommenen Trinkwasserproben untersuchten chemischen und mikrobiologischen Analysendaten entsprechen – soweit dort festgelegt – den Anforderungen gemäß Anlage 1 (Teil I), Anlage 2 (Teil I) sowie Anlage 3 der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 (TrinkwV 2001).

Die Trinkwasser-Aufbereitungsanlagen sind ordnungsgemäß eingestellt.