

## Wasserversorgung des Marktes Dinkelscherben

Auszüge aus den Trinkwasseruntersuchungsberichten des Labors Dr. Scheller, Augsburg:

### **Trinkwasseruntersuchung vom 14.07.2009 in Dinkelscherben**

Nitratgehalt	6,0 mg/l (Grenzwert gem. TrinkwV 50 mg/l)
Gesamthärte	3,03 mmol/l = 16,9 °dH = Härtebereich 3 gem. Waschmittelgesetz
Calcium	75,5 mg/l
Magnesium	27,8 mg/l
Eisen	0,021 mg/l
freier Sauerstoff	7,9 mgO <sub>2</sub> /l

### **Trinkwasseruntersuchung vom 14.07.2009 in Oberschöneberg**

Nitratgehalt	2,3 mg/l (Grenzwert gem. TrinkwV 50 mg/l)
Gesamthärte	2,22 mmol/l = 12,4 °dH = Härtebereich 2 gem. Waschmittelgesetz
Calcium	48,9 mg/l
Magnesium	24,4 mg/l
Eisen	0,015 mg/l
freier Sauerstoff	8,7 mgO <sub>2</sub> /l

Für den Gemeindeteil Grünenbaindt bezieht der Markt Dinkelscherben das Wasser aus der Wasserversorgungsanlage Gabelbach, Markt Zusmarshausen.

Auszug aus dem Trinkwasseruntersuchungsbericht des Labors Dr. Scheller, Augsburg:

### **Trinkwasseruntersuchung vom 21.08.2008 in Gabelbach**

Nitratgehalt	9,0 mg/l (Grenzwert gem. TrinkwV 50 mg/l)
Gesamthärte	2,7 mmol/l = 15,1 °dH = Härtebereich 3 gem. Waschmittelgesetz
Calcium	69,5 mg/l
Magnesium	23,5 mg/l
Eisen	0,002 mg/l
freier Sauerstoff	4,2 mgO <sub>2</sub> /l

**Die in den entnommenen Trinkwasserproben untersuchten chemischen und mikrobiologischen Analysendaten entsprechen – soweit dort festgelegt – den Anforderungen gemäß Anlage 1 (Teil I), Anlage 2 (Teil I) sowie Anlage 3 der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 (TrinkwV 2001).**

**Die Trinkwasser-Aufbereitungsanlagen sind ordnungsgemäß eingestellt.**